

教育部鑑於104年3月5日臺北市日藉在臺留學生校外租屋處因一氧化碳中毒造成1死1傷案件，於日前來函請本校加強【防範一氧化碳中毒宣導】。

煩請老師賃居訪視時，除了按先前給老師的【安全評核表】檢查外，請加強檢查下列表列事項及提醒賃居學生注意有【★】項目下列事項，以避免憾事發生。

項次	檢 查 標 準	符合標準	
		是	否
瓦斯設備檢查	瓦斯熱水器及瓦斯爐是否功能正常？		
	瓦斯熱水器及瓦斯爐接頭、管線是否有龜裂、破損、漏氣現象？		
	瓦斯熱水器是否有貼符合國家標準之 CNSR 及 TGAS 標籤？		
	★瓦斯熱水器裝於室內是否加裝排氣管？		
	瓦斯鋼瓶檢驗卡是否已超過【應檢驗日期】？		
使用情形檢查	瓦斯爐火是否為藍色？(若火是紅色為「燃燒不完全」，會產生一氧化碳)		
	★室內使用瓦斯爐煮菜或使用小瓦斯爐煮火鍋是否開窗戶保持通風？		
	★瓦斯熱水器是否裝於通風良好之戶外或陽台？陽台晾曬衣物是否阻礙通風？(使用瓦斯熱水器前最好把陽台晾曬之衣物收起來或用完後再晾曬)		
	睡前是否檢查【瓦斯開關是否關閉】？		